



Oggetto: Comunicazione riferita alla pratica n° 50130/01 - D.M. 16 febbraio 1982, attività n° 88 - Società **WILSIDER s.p.a.**

Gli scriventi:

- dott. **Gildo CECCARELLI**, nato a Perugia il 7 aprile 1953, non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della Società **WILSIDER s.p.a.**, con sede in Torgiano, zona industriale di Miralduolo, civ. 56, titolare dell'attività n° 88, per la pratica indicata in oggetto;
- geom. dott. **Palmiro PAPARELLI**, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Perugia con il n° 768, avente lo studio professionale in Bastia Umbra, piazza Cavour, civ. 18, in qualità di tecnico incaricato, per l'espletamento della pratica medesima;

dopo aver

P R E M E S S O

- che in data 4 giugno 2008 è stato rilasciato il **parere di conformità antincendio**, pratica n° 50130/420, per l'attività n° 88 "locali adibiti a deposito di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq.", riferito alla costruzione di un magazzino per lo stoccaggio di prodotti siderurgici;
- che in data 18 giugno 2009, prot. n° 002256, pratica n° 50130/01, la Società **WILSIDER s.p.a.**, ha presentato Dichiarazione di Inizio Attività e richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi;
- che in data 5 ottobre 2009 è stato rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi con validità dal 12 settembre 2009 al 12 settembre 2015;
- che la Società ha richiesto al S.U.A.P.E. del Comune di Torgiano l'istanza di Permesso di Costruire per l'ampliamento di tale magazzino, ma che a seguito della normativa introdotta dal D.P.R. n° 151 del 1 agosto 2011, tale attività è divenuta n° 70 "locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 mq. con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 Kg."

D I C H I A R A N O,

ciascuno per le proprie competenze, che l'ampliamento progettato, unitamente all'adiacente magazzino, **non rientrano tra le attività soggette a controllo preventivo da parte del Comando Provinciale dei VV.F.** di Perugia, in quanto i prodotti siderurgici che verranno stoccati **non sono combustibili** e il quantitativo di merci e materiali combustibili è, complessivamente, inferiore a **5.000 Kg.**

C H I E D O N O

pertanto l'archiviazione della pratica di prevenzione incendi rubricata come indicata in oggetto.

Torgiano 12 dicembre 2016.

Il Titolare dell'Attività

